

89204309223

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Приморскому краю**  
(наименование территориального органа МЧС России)

**690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 3 (423)243-28-27, Email: gu\_mchs\_pk@mail.ru**  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности Ленинского района г. Владивостока УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Приморскому краю**  
(наименование органа государственного надзора)

**690005, г. Владивосток, ул. Нововилюповская, 3а, (423) 2648-636  
Email: 1\_1\_ognp@mail.primorye.ru**

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 168/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №145 г. Владивостока»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданин), собственника имущества и т.п.)

*Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора  
Ленинского района г. Владивостока по пожарному надзору Григорьева М.В. от 5 мая 2015*

*№ 168 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной  
безопасности» проведена проверка:*

*Государственный инспектор Ленинского района г. Владивостока по пожарному надзору Кларькова  
Анна Дмитриевна*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №145 г. Владивостока», г. Владивосток, ул. Луговая 61 корп.а  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)*

совместно с *Заведующим Кавкиной Людмилой Николаевной; ответственной за пожарную  
безопасность Безрукова Надежда Викторовна*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

*безопасность Безрукова Надежда Викторовна*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конст-	ФЗ-123 ст.6.151; СНиП 21-01-97* п.7.4	20.07.2015	

руководителю пожарной опасности из  
противопожарными преградами  
(подсобные помещения)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Ленинского района  
г. Владивостока по пожарному надзору  
Кларькова Анна Дмитриевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 15 " мая 2015 г.



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

" 15 " мая 2015 г.

  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору